

Zabezpečení požární ochrany – pokyn pro prodejce při Slavnosti Města Nový Jičín

Stanovení podmínek požární bezpečnosti k zamezení vzniku a šíření požáru

Prodejce zodpovídá za požární bezpečnost v místě jeho prodeje (prodejní stánek nebo jiný pronajatý prostor). Zavazuje se dodržovat všechna opatření a pokyny vydané pořadatelem k zajištění požární bezpečnosti v celém prostoru konání akce. Je povinen dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti používaných zařízení, činností nebo výrobků.

Prodejci jsou povinni zejména:

- počítat si tak, aby nezavdali příčinu ke vzniku požáru zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení, neohrozili život a zdraví osob a zvířat a neriskovali škody na majetku
- mít zřetelně označeno číslo tísňového volání (ohlašovny požárů), popřípadě uvedeny další pokyny ke způsobu ohlášení požáru,
- udržovat trvale volný průjezd příjezdovými komunikacemi v šířce nejméně 3 metry ke stánkům a ostatním objektům, k nástupním plochám pro požární techniku a ke zdrojům vody určeným k hašení požárů a vytvářet další podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce ve smyslu ustanovení § 11 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci ve znění pozdějších předpisů,
- vybavit stánek alespoň jedním přenosným hasicím přístrojem (PHP) min. typu P6 (práškový hasicí přístroj, 6 kg); volba druhu a typu PHP se provede v závislosti na charakteru předpokládaného požáru, vyskytujících se hořlavých látkách nebo prodeje; umístění PHP musí umožňovat jejich snadné a rychlé použití – musejí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu či převrnutí; zajistit předepsanou kontrolu provozuschopnosti PHP,
- dodržovat bezpečné vzdálenosti spotřebičů od hořlavých hmot ve smyslu ustanovení Přílohy č. 8 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů,
- přerušit nebo ukončit provozovanou činnost, pokud touto hrozí bezprostřední nebezpečí vzniku požáru, a tuto skutečnost bezodkladně oznámit pořadateli akce nebo preventivní požární hlídce (PPH),

- po vyhlášení požárního poplachu provést vlastní evakuaci z prostor stánkového prodeje (zachovat klid a rozvahu); zabezpečit (pokud je to možné) svá prodejní místa, řídit se pokyny pořadatele akce, PPH či velitele zásahu,
- zajistit, aby u všech používaných zařízení, u kterých tak stanovuje příslušný předpis, byla provedena revize, kontrola, zkoušky v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce a aby tato zařízení byla používána v souladu s průvodní dokumentací.

Další pokyny k zajištění požární bezpečnosti:

- Všechna plynová zařízení a spotřebiče používané při stánkovém prodeji, zejména pro přípravu občerstvení, musejí být užívána v souladu s průvodní dokumentací výrobce nebo návody k těmto zařízením a podléhají pravidelným revizím a kontrolám. Pro jeden spotřebič smí být zajištěna 1 provozní a 1 zásobní láhev propan-butanu.
- Při manipulacemi s tlakovými láhvemi musejí být dodrženy základní bezpečnostní pokyny (láhve musejí být skladovány ve svislé poloze, zajištěné proti pádu či převrhnutí, musejí se chránit před nárazem a nesmí se házet ani kutálet po plášti).
- V jednom prodejním stánku s nápoji může být umístěna pouze 1 provozní a 1 zásobní tlaková láhev na oxid uhličitý. Za umístění tlakových lahví, provoz plynových spotřebičů a umístění informační tabulky o uložení tlakové láhve s názvem plynu v prodejních stáncích zodpovídají příslušní prodejci.
- Všechny použité elektrické spotřebiče, prodlužovací kabely, přenosné rozvaděče atd. musejí mít platnou revizi pro elektrická zařízení a musejí být užívány v souladu s průvodní dokumentací výrobce nebo v souladu s návody k těmto zařízením. Prodlužovací kabely musejí být určené k venkovnímu použití a mít přidáný IP kód.
- V prostoru konání akce je stanoven zákaz manipulace s otevřeným ohněm, pokud toto není úkonem nutným k bezpečnému uvedení zařízení do provozu (např. zapálení hořáku tepelného spotřebiče apod.) a zákaz manipulace s pyrotechnickými výrobky, pokud toto není součástí požárně zabezpečeného vystoupení či slavnostního ohňostroje.
- Plnění balónků je povoleno pouze nehořlavými plyny.
- Na stáncích v prostoru konání akce nesmějí být zavěšovány žádné hořlavé materiály a hmoty, které při požáru odkapávají nebo odpadávají.
- Požární úsek může tvořit skupina stánků s mezní plochou až 1000 m² nebo jeden stánek. Jednotlivé požární úseky stánků musejí mít mezi sebou odstup v šířce nejméně 1,5 metru, stejně jako od ostatních objektů směrem ke stánkům; v tomto

prostoru se nesmějí vyskytovat hořlavé látky či jiné předměty, prostor nesmí být zastřešen a musí být průjezdný.

Každý občan je povinen ohlásit neodkladně zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení. Požár ohlaste telefonicky na číslo tísňového volání **150** nebo **112**. V hlášení o požáru uveďte:

- **kdo volá,**
- **co se stalo,**
- **kde se to stalo.**

Požár nebo bezprostřední nebezpečí jeho vzniku bezodkladně oznamte pořadatelům a ohlaste na tísňovou linku, pokud jste tak již neučinili.

Čísla tísňového volání:

HASIČI: 150

POLICIE ČR: 158

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNICKÁ SLUŽBA: 155

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ: 112

MĚSTSKÁ POLICIE: 156

S tímto pokynem musejí být prokazatelně seznámeni všichni prodejci, kteří se zúčastní akce „Slavnost města Nový Jičín“.

Zabezpečení požární ochrany – pokyn pro prodejce je přílohou „Závazné pokyny pro prodej – Slavnost města“.